



## VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G26.01298\_01

2026-05-25

Užsakovas, adresas UAB "Pagėgi komunalinis kis", Vilniaus g.12, Pagėgiai, 44157260, komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo, po filtro

Mėginio Nr. G26.01298\_01 Mėginio kiekis 1,5 l

Mėginio paimimo vieta Mokyklos g. 3B, Rukškiai, I-oji vandenvietė

Mėginio pavadinimas Ekologinis. Nausdienis

Mėginio ND Nenurodyta

Akto nr. G26.01298

Mėginys paimtas (data, laikas) 2026-05-18 07:40 Mėginys pristatytas 2026-05-25 09:40

Tyrimas pradėtas 2026-05-25 09:40 Tyrimas baigtas 2026-05-25 16:05:54

Eil.Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2023 (ne daugiau)
1	Chloridas, mg/l	437,0	LST EN ISO 10304-1:2009	250
2	Natris, mg/l	400,3	LST EN ISO 14911:2000	200

Tyrimo protokolą patvirtino: Vyresnioji chemijos specialistė Asta Milkintienė

## Paaiškinimai:

- < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
- Aptikta – nustatyta, bet < 3,0 (mažiau už 3,0)
- Už mėginio paimimo ir pateiktą užsakovo informaciją AB „Klaipėdos vanduo“ neatsako.
- Tyrimo rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
- Be raštiško laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
- Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
- Tyrimo protokolas parengtas elektroniniu būdu ir galioja be parašo.