



VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G26.01471_01

2026-06-04

Užsakovas, adresas UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", Vilniaus g.12, Pagėgiai, 44157260, komunalinis@pagegiai.lt

Mėginys Geriamasis vanduo, gręžinys prieš filtrą

Mėginio Nr. G26.01471_01 Mėginio kiekis 1,5 l

Mėginio paėmimo vieta Mokyklos 3B, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. Rukų k. I-oji vandenvietė

Mėginį paėmė UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Mėginio ND Nenurodyta

Akto nr. G26.01471

Mėginys paimtas (data, laikas) 2026-06-02 08:15 Mėginys pristatytas 2026-06-03 12:00

Tyrimas pradėtas 2026-06-03 12:00 Tyrimas baigtas 2026-06-04 15:15:16

Eil.Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2023 (ne daugiau)
1	Chloridas, mg/l	407,2	LST EN ISO 10304-1:2009	250
2	Natris, mg/l	393,4	LST EN ISO 14911:2000	200

Tyrimų protokolą patvirtino: Vyresnioji chemijos specialistė Asta Milkintienė

Paaiškinimai:

- < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
- Aptikta – nustatyta, bet < 3,0 (mažiau už 3,0)
- Už mėginių paėmimą ir pateiktą užsakovo informaciją AB „Klaipėdos vanduo“ neatsako.
- Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
- Be raštiško laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
- Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
- Tyrimų protokolas parengtas elektroniniu būdu ir galioja be parašo.